

平成24年4月19日
常磐共同火力株式会社

常磐共同火力勿来発電所 7号機の停止について

勿来発電所7号機（定格出力25万キロワット）は、通常運転中でありましたが、4月17日13時頃、蒸気漏洩を確認したため、ボイラの内部点検を実施することとし、18日0時、運転を停止しました。詳細につきましては、現在、調査中であります。

以 上