

添野石炭灰処分場 月例水質測定および埋立数量記録

(平成26年7月)

1. 水質記録

| 採取月日 | | 平成26年7月10日 | |
|----------------|-------|------------|-----------|
| 測定月日 | | 同上 | |
| 項目 | 場所 | 放流水 | 地下水（下流井戸） |
| | 単位 | | |
| 電気伝導度 | μS/cm | | 925 |
| 生物学的酸素要求量（BOD） | mg/l | 1.2 | |
| 浮遊物質（SS） | mg/l | <1 | |
| 水素イオン濃度（PH） | - | 7.61 | |

2. 埋立数量（乾灰）

| 埋立期間 | 単位 | 埋立数量（乾灰） |
|------------------------|----|----------|
| 平成26年7月1日 ~ 平成26年7月31日 | t | 490 |

添野石炭灰処分場月例点検記録
(平成26年7月)

| | |
|------------|-----------|
| 点検を行った月日 | 平成26年7月3日 |
| 点検項目 | 点検結果 |
| (1)遮水工 | 異常なし |
| (2)擁壁 | 異常なし |
| (3)調節池 | 異常なし |
| (4)浸出水処理設備 | 異常なし |