

勿来発電所 8 号機における火災の発生・鎮火について

平成 28 年 2 月 22 日
常磐共同火力株式会社

本日午前 5 時 53 分に、勿来発電所 8 号機において起動操作中、4 段バーナー付近より火災が発生しました。

ただちに、消防機関へ通報するとともに、当社自衛消防隊にて消火活動を行い、8 号機を停止しました。

この結果、午前 6 時 14 分に消防により鎮火が確認されました。

この火災によるケガ人、外部への影響はありません。

ご迷惑・ご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

【勿来発電所の概要】

所在地；福島県いわき市佐糠町大島 20

ユニット	出力	燃料
7 号機	25 万 kW	石炭・木質ペレット
8 号機	60 万 kW	石炭・木質ペレット
9 号機	60 万 kW	石炭・重油・木質ペレット
10 号機	25 万 kW	石炭

以上