

添野石炭灰処分場 月例水質測定および埋立数量記録

(平成28年4月)

1. 水質記録

採取月日		平成28年4月15日	
測定月日		同上	
項目	場所 単位	放流水	地下水（下流井戸）
電気伝導度	μS/cm		980
生物学的酸素要求量（BOD）	mg/l	0.8	
浮遊物質（SS）	mg/l	2	
水素イオン濃度（PH）	-	7.62	

2. 埋立数量（乾灰）

埋立期間	単位	埋立数量（乾灰）
平成28年4月1日 ~ 平成28年4月30日	t	0

3. 処分場残容量

測定年月日	単位	測定結果
平成28年4月1日	m <sup>3</sup>	971,654

添野石炭灰処分場月例点検記録  
(平成28年4月)

点検を行った月日	平成28年4月1日
点検項目	点検結果
(1)遮水工	異常なし
(2)擁壁	異常なし
(3)調節池	異常なし
(4)浸出水処理設備	異常なし