

火災発生に関するお知らせ

平成 29 年 12 月 7 日
常磐共同火力株式会社

12 月 7 日午後 6 時 36 分頃、弊社勿来発電所で火災が発生しました。
近隣の皆様及び取引先の皆様をはじめ、関係各位におかれましては、多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。これまでの状況につきまして、下記のとおりお知らせ致します。

記

1. 火災発生状況

(1) 発生日時

平成 29 年 12 月 7 日 午後 6 時 36 分頃

(2) 発生場所

勿来発電所構内 10 号機 ガス化炉 6 階 生成ガス管付近

2. 現時点で把握している状況

定期検査後の試運転中である勿来発電所 10 号機 (IGCC) において、ガス化炉生成ガス管付近 (6 階) からの火災を発見し、直ちにプラント停止するとともに午後 6 時 42 分消防に通報した。初期消火を行い鎮火、午後 8 時 04 分に消防により鎮火が確認された。

なお、外部への影響および人的被害はありません。

3. 設備の損傷状況および原因

現在調査中。

以上

◎問合せ先

勿来発電所 副所長 高田 暁

(TEL 0246-77-0211(代表))

本社 総務グループリーダー 正木良成

(TEL 03-3256-5411(代表))