

添野石炭灰処分場 月例水質測定および埋立数量記録

(平成30年11月)

1. 水質記録

採 取 月 日		平成30年11月14日	
測 定 月 日		同上	
項 目	場所	放流水	地下水（下流井戸）
	単位		
電気伝導度	μ S/cm		912
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/l	0.4	
浮遊物質（SS）	mg/l	2.2	
水素イオン濃度（PH）	-	8.12	

2. 埋立数量（乾灰）

埋 立 期 間	単位	埋 立 数 量 （ 乾 灰 ）
平成30年11月1日 ~ 平成30年11月30日	t	113

添野石炭灰処分場月例点検記録  
(平成30年11月)

点検を行った月日	平成30年11月19日
点検項目	点検結果
(1) 遮水工	異常なし
(2) 擁壁	異常なし
(3) 調節池	異常なし
(4) 浸出水処理設備	異常なし