

令和元年 6 月 5 日
常磐共同火力株式会社

潤滑油漏洩に関するお知らせとお詫び（速報）

6 月 5 日午後 3 時 37 分頃、弊社勿来発電所で潤滑油漏洩が発生しました。

近隣の皆様及び取引先の皆様をはじめ関係各位に、多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。これまでの状況につきまして、下記のとおりお知らせ致します。

記

1. 潤滑油漏洩発生状況

(1) 発生日時

令和元年 6 月 5 日（水） 午後 3 時 37 分頃

(2) 発生場所

勿来発電所構内 8 号機No.2 押込通風機モーター軸受付近

2. 現時点で把握している状況

勿来発電所構内の定期事業者検査において、8 号機No.2 押込通風機モーター軸受配管より潤滑油漏洩が発生し、午後 3 時 47 分に漏油停止を確認しました。

午後 4 時 18 分消防に通報。消防による現場確認実施。

漏油量は約 100ℓで、外部への影響および人的被害はありません。

3. 原因

現在調査中。

以上

◎問合せ先

勿来発電所 総務グループリーダー 富岡勇二
(TEL 0246-77-0211(代表))

本社 総務部長 正木良成
(TEL 03-3256-5411(代表))