

添野石炭灰処分場 月例水質測定および埋立数量記録

(2020年2月)

1. 水質記録

採 取 月 日		2020年2月13日	
測 定 月 日		2020年2月13日・2020年2月18日	
項 目	場所 単位	放流水	地下水（下流井戸）
電気伝導度	μS/cm		870
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/l	0.8	
浮遊物質（SS）	mg/l	0.8	
水素イオン濃度（PH）	-	7.82	

2. 埋立数量（乾灰）

埋 立 期 間	単位	埋 立 数 量 （ 乾 灰 ）
2020年2月1日 ~ 2020年2月29日	t	1,065.41

添野石炭灰処分場月例点検記録
(2020年2月)

点検を行った月日	2020年2月27日
点検項目	点検結果
(1) 遮水工	異常なし
(2) 擁壁	異常なし
(3) 調節池	異常なし
(4) 浸出水処理設備	浸出水処理水の放流管(Φ100)が農道で漏水 ※農道での作業申請をいわき市に行い, 3月に施工予定