

添野石炭灰処分場 月例水質測定および埋立数量記録

(2023年7月)

1. 水質記録

採 取 月 日		2023年7月13日	
測 定 月 日		2023年7月13日・2023年7月18日	
項 目	場所 単位	放流水	地下水（下流井戸）
電気伝導度	μ S/cm		748
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/l	0.1	
浮遊物質（SS）	mg/l	1.7	
水素イオン濃度（PH）	-	7.59	

2. 埋立数量（乾灰）

埋 立 期 間	単位	埋 立 数 量 （ 乾 灰 ）
2023年7月1日 ～ 2023年7月31日	t	134.00

3. 処分場残容量

年 月 日	単位	測 定 結 果
2023年4月1日	m <sup>3</sup>	771, 308

添野石炭灰処分場月例点検記録  
(2023年7月)

点検を行った月日	2023/7/25
点検項目	点検結果
(1) 遮水工	異常なし
(2) 擁壁	異常なし
(3) 調節池	異常なし
(4) 浸出水処理設備	異常なし