

添野石炭灰処分場 月例水質測定および埋立数量記録

(2023年12月)

1. 水質記録

採取月日		2023年12月14日	
測定月日		2023年12月14日・2023年12月19日	
項目	場所	放流水	地下水（下流井戸）
	単位		
電気伝導度	μS/cm		847
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/l	0.2	
浮遊物質（SS）	mg/l	0.9	
水素イオン濃度（pH）	-	7.92	

2. 埋立数量（乾灰）

埋立期間	単位	埋立数量（乾灰）
2023年12月1日 ~ 2023年12月31日	t	6,259.77

添野石炭灰処分場月例点検記録
(2023年12月)

点検を行った月日	2023/12/26
点検項目	点検結果
(1) 遮水工	異常なし
(2) 擁壁	異常なし
(3) 調節池	異常なし
(4) 浸出水処理設備	異常なし