

## 2015（平成27）年度 勿来発電所10号機（IGCC）の運転状況

2015（平成27）年度は、定期点検工事期間を利用して、今後の長期運転に十分耐え得るための設備耐力強化工事を行いました。

2016（平成28）年度は、さらなる高稼働率での運転を行っていく予定です。

### ■ 2015（平成27）年度の運転実績

2015年度 (平成27年度)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
運転実績	発電運転 (2/26~5/28)								発電運転 (12/11~2/8)			発電運転 (3/15~)
点検実績		定期事業者検査 (5/28~12/11)								中間点検 (2/8~3/15)		