

添野石炭灰処分場 月例水質測定および埋立数量記録

(2022年10月)

1. 水質記録

採 取 月 日		2022年10月18日	
測 定 月 日		2022年10月18日・2022年10月23日	
項 目	場所 単位	放流水	地下水（下流井戸）
電気伝導度	μ S/cm		762
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/l	0.3	
浮遊物質（SS）	mg/l	0.4	
水素イオン濃度（PH）	-	7.74	

2. 埋立数量（乾灰）

埋 立 期 間	単位	埋 立 数 量 （ 乾 灰 ）
2022年10月1日 ~ 2022年10月31日	t	4523.44

添野石炭灰処分場月例点検記録
(2022年10月)

点検を行った月日	2022年10月24日
点 検 項 目	点 検 結 果
(1) 遮 水 工	異常なし
(2) 擁 壁	異常なし
(3) 調 節 池	異常なし
(4) 浸出水処理設備	異常なし