

添野石炭灰処分場 月例水質測定および埋立数量記録

(2022年11月)

1. 水質記録

採 取 月 日		2022年11月17日	
測 定 月 日		2022年11月17日・2022年11月22日	
項 目	場所 単位	放流水	地下水（下流井戸）
電気伝導度	μ S/cm		788
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/l	0.1	
浮遊物質（SS）	mg/l	1.6	
水素イオン濃度（PH）	-	7.68	

2. 埋立数量（乾灰）

埋 立 期 間	単位	埋 立 数 量 （ 乾 灰 ）
2022年11月1日 ~ 2022年11月30日	t	3750.00

添野石炭灰処分場月例点検記録
(2022年11月)

点検を行った月日	2022年11月25日
点検項目	点検結果
(1) 遮水工	異常なし
(2) 擁壁	異常なし
(3) 調節池	異常なし
(4) 浸出水処理設備	<ul style="list-style-type: none">・ 処理水濁度計指示不良 現場指示計の指示不良 ⇒ 12月1日濁度計点検し、その後異常なし・ 中和槽攪拌機動作不良 モーターの動作不良 ⇒ 11月30日モーター点検し、その後異常なし