

添野石炭灰処分場 月例水質測定および埋立数量記録

(2023年1月)

1. 水質記録

採取月日	2023年1月19日		
測定期日	2023年1月19日・2023年1月24日		
項目	場所 単位	放流水	地下水（下流井戸）
電気伝導度	$\mu\text{S}/\text{cm}$		849
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/l	0.8	
浮遊物質量（SS）	mg/l	0.5	
水素イオン濃度（PH）	-	7.68	

2. 埋立数量（乾灰）

埋立期間	単位	埋立数量（乾灰）
2023年1月1日～2023年1月31日	t	5894.42

添野石炭灰処分場月例点検記録
(2023年1月)

点検を行った月日	2023年1月30日
点 検 項 目	点 検 結 果
(1) 遮 水 工	異常なし
(2) 擁 壁	異常なし
(3) 調 節 池	異常なし
(4) 浸出水処理設備	異常なし