

添野石炭灰処分場 月例水質測定および埋立数量記録

(2023年3月)

1. 水質記録

|                 |          |                       |           |
|-----------------|----------|-----------------------|-----------|
| 採 取 月 日         |          | 2023年3月16日            |           |
| 測 定 月 日         |          | 2023年3月16日・2023年3月21日 |           |
| 項 目             | 場所<br>単位 | 放流水                   | 地下水（下流井戸） |
| 電気伝導度           | μS/cm    |                       | 785       |
| 生物化学的酸素要求量（BOD） | mg/l     | 0.9                   |           |
| 浮遊物質（SS）        | mg/l     | 0.7                   |           |
| 水素イオン濃度（PH）     | -        | 7.96                  |           |

2. 埋立数量（乾灰）

|                        |    |                 |
|------------------------|----|-----------------|
| 埋 立 期 間                | 単位 | 埋 立 数 量 （ 乾 灰 ） |
| 2023年3月1日 ~ 2023年3月31日 | t  | 2,986.34        |

添野石炭灰処分場月例点検記録  
(2023年3月)

|             |           |
|-------------|-----------|
| 点検を行った月日    | 2023/3/28 |
| 点 検 項 目     | 点 検 結 果   |
| (1) 遮 水 工   | 異常なし      |
| (2) 擁 壁     | 異常なし      |
| (3) 調 節 池   | 異常なし      |
| (4) 浸出水処理設備 | 異常なし      |