

添野石炭灰処分場 月例水質測定および埋立数量記録

(2024年1月)

1. 水質記録

採取月日		2024年1月11日	
測定月日		2024年1月11日・2024年1月16日	
項目	場所	放流水	地下水（下流井戸）
	単位		
電気伝導度	μS/cm		991
生物学的酸素要求量（BOD）	mg/l	1.9	
浮遊物質（SS）	mg/l	0.9	
水素イオン濃度（pH）	-	8.12	

2. 埋立数量（乾灰）

埋立期間	単位	埋立数量（乾灰）
2024年1月1日 ~ 2024年1月31日	t	13,385.38

添野石炭灰処分場月例点検記録
(2024年1月)

点検を行った月日	2024年1月29日
点検項目	点検結果
(1) 遮水工	異常なし
(2) 擁壁	異常なし
(3) 調節池	異常なし
(4) 浸出水処理設備	異常なし