

添野石炭灰処分場の維持管理情報（2024年5月）

常磐共同火力株式会社

1. 水質記録

項目	単位	放流水	地下水（下流井戸）
		5月13日 採取	5月13日 採取
電気伝導度	mS/m		85.4
生物化学的酸素要求量 （BOD）	mg/L	2.1	
浮遊物質（SS）	mg/L	3.4	
水素イオン濃度（pH）	—	8.2（23.4℃）	

2. 埋立数量（乾灰）

埋立期間	埋立数量
5月1日 ～ 5月31日	916.54 t

3. 処分場の点検結果

項目	5月30日 点検実施
遮水工	異常なし
擁壁	異常なし
調節池	異常なし
浸出水処理設備	異常なし