

添野石炭灰処分場の維持管理情報（2024年7月）

常磐共同火力株式会社

1. 水質記録

項目	単位	放流水	地下水（下流井戸）
		7月8日 採取	7月8日 採取
電気伝導度	mS/m	/	87.2
生物化学的酸素要求量 （BOD）	mg/L	2.0	/
浮遊物質量（SS）	mg/L	2.1	/
水素イオン濃度（pH）	—	8.1（23.1℃）	/

2. 埋立数量（乾灰）

埋立期間	埋立数量
7月1日 ～ 7月31日	279.00 t

3. 残余容量

測定日	残余容量
4月1日	711,725 m ³

4. 処分場の点検結果

項目	7月29日 点検実施
遮水工	異常なし
擁壁	異常なし
調節池	異常なし
浸出水処理設備	異常なし