

## 添野石炭灰処分場の維持管理情報（2024年9月）

常磐共同火力株式会社

### 1. 水質記録

項目	単位	放流水	地下水（下流井戸）
		9月9日 採取	9月9日 採取
電気伝導度	mS/m		85.0
生物化学的酸素要求量 （BOD）	mg/L	1.4	
浮遊物質量（SS）	mg/L	1.6	
水素イオン濃度（pH）	—	8.1（23.6℃）	

### 2. 埋立数量（乾灰）

埋立期間	埋立数量
9月1日 ～ 9月30日	6,685.00 t

### 3. 処分場の点検結果

項目	9月30日 点検実施
遮水工	異常なし
擁壁	異常なし
調節池	異常なし
浸出水処理設備	異常なし