

## 添野石炭灰処分場の維持管理情報（2025年1月）

常磐共同火力株式会社

### 1. 水質記録

| 項目                  | 単位   | 放流水         | 地下水（下流井戸） |
|---------------------|------|-------------|-----------|
|                     |      | 1月14日 採取    | 1月14日 採取  |
| 電気伝導度               | mS/m | /           | 83.2      |
| 生物化学的酸素要求量<br>(BOD) | mg/L | 2.2         | /         |
| 浮遊物質量 (SS)          | mg/L | 0.8         | /         |
| 水素イオン濃度 (pH)        | —    | 8.2 (22.7℃) | /         |

### 2. 埋立数量（乾灰）

| 埋立期間         | 埋立数量        |
|--------------|-------------|
| 1月1日 ~ 1月31日 | 10,665.83 t |

### 3. 処分場の点検結果

| 項目      | 1月31日 点検実施 |
|---------|------------|
| 遮水工     | 異常なし       |
| 擁壁      | 異常なし       |
| 調節池     | 異常なし       |
| 浸出水処理設備 | 異常なし       |