

添野石炭灰処分場の維持管理情報（2025年8月）

常磐共同火力株式会社

1. 水質記録

項 目	単 位	放流水	地下水（下流井戸）
		8月18日 採取	8月18日 採取
電気伝導度	mS/m		83.7
生物化学的酸素要求量 （BOD）	mg/L	0.6	
浮遊物質（SS）	mg/L	1.7	
水素イオン濃度（pH）	—	8.1（24.4℃）	

2. 埋立数量（乾灰）

埋 立 期 間	埋 立 数 量
8月1日 ～ 8月31日	10,078.69 t

3. 処分場の点検結果

項 目	8月28日 点検実施
遮 水 工	異常なし
擁 壁	異常なし
調 節 池	異常なし
浸出水処理設備	異常なし