

添野石炭灰処分場の維持管理情報（2025年10月）

常磐共同火力株式会社

1. 水質記録

項目	単位	放流水	地下水（下流井戸）
		10月16日 採取	10月16日 採取
電気伝導度	mS/m		83.8
生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	1.4	
浮遊物質量 (SS)	mg/L	1.0	
水素イオン濃度 (pH)	—	8.2 (22.7°C)	

2. 埋立数量（乾灰）

埋立期間	埋立数量
10月1日 ~ 10月31日	1,712.53 t

3. 処分場の点検結果

項目	10月16日 点検実施
遮水工	異常なし
擁壁	異常なし
調節池	異常なし
浸出水処理設備	異常なし