

添野石炭灰処分場の維持管理情報（2025年12月）

常磐共同火力株式会社

1. 水質記録

項目	単位	放流水	地下水（下流井戸）
		12月18日 採取	12月18日 採取
電気伝導度	mS/m		82.9
生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	3.0	
浮遊物質量 (SS)	mg/L	0.9	
水素イオン濃度 (pH)	—	8.1 (20.3°C)	

2. 埋立数量（乾灰）

埋立期間	埋立数量
12月1日 ~ 12月31日	1,166.54 t

3. 処分場の点検結果

項目	12月19日 点検実施
遮水工	異常なし
擁壁	異常なし
調節池	異常なし
浸出水処理設備	異常なし