

添野石炭灰処分場の維持管理情報（2026年1月）

常磐共同火力株式会社

1. 水質記録

項目	単位	放流水	地下水（下流井戸）
		1月13日 採取	1月13日 採取
電気伝導度	mS/m		83.4
生物化学的酸素要求量 (BOD)	mg/L	1.4	
浮遊物質量 (SS)	mg/L	< 0.5	
水素イオン濃度 (pH)	—	8.2 (22.4°C)	

2. 埋立数量（乾灰）

埋立期間	埋立数量
1月1日 ~ 1月31日	6,290.05 t

3. 処分場の点検結果

項目	1月30日 点検実施
遮水工	異常なし
擁壁	異常なし
調節池	異常なし
浸出水処理設備	異常なし