

添野石炭灰処分場の維持管理情報（2026年5月）

常磐共同火力株式会社

1. 水質記録

| 項目 | 単位 | 放流水 | 地下水（下流井戸） |
|---------------------|------|------------|-----------|
| | | 5月18日 採取 | 5月18日 採取 |
| 電気伝導度 | mS/m | / | 80.4 |
| 生物化学的酸素要求量 （BOD） | mg/L | 0.9 | / |
| 浮遊物質（SS） | mg/L | 1.1 | / |
| 水素イオン濃度（pH） | — | 8.2（22.8℃） | / |

2. 埋立数量（乾灰）

| 埋立期間 | 埋立数量 |
|--------------|------------|
| 5月1日 ～ 5月31日 | 4,073.46 t |

3. 処分場の点検結果

| 項目 | 5月26日 点検実施 |
|---------|------------|
| 遮水工 | 異常なし |
| 擁壁 | 異常なし |
| 調節池 | 異常なし |
| 浸出水処理設備 | 異常なし |